

**UAB „Ekologinis servisas“**

Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel.8 37 312789, fax. 8 37 313565, el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307

Aplinkos apsaugos agentūra

**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ****TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O - 167**

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2021 – 11 – 19

**AB „FREDA“ H. ir O. Minkovskių g. kieto kuro katilinė**

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinini- mas	Nusta- tymo meto- das	Išmatuo- ta koncen- tracija, ppm	Perskai- čiuota koncen- tracija, mg/Nm <sup>3</sup>	Išmatuo- ta O <sub>2</sub> koncen- tracija, %	Standar- tinė O <sub>2</sub> koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st.O <sub>2</sub> ), mg/Nm <sup>3</sup>	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st. O <sub>2</sub> ), mg/Nm <sup>3</sup>
		Nr.	Pavadinimas										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1207-1	9:00	018	Vandens šildymo katilas „Kaistra-800“ (800 kW)	114,3	Kietas kuras	Anglies monoksidas (CO) (A)	Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su	144	180,0	15,71	6,0	510,4	558,8
1207-2	9:20					168	210,0	15,61	584,4				
1207-3	9:35					165	206,3	15,68	581,5				
1207-1	9:00					Azoto oksidai (NO <sub>x</sub> ) (A)	Testo 350-S/- XL dujotakio analiza- toriumi naudojimo instrukcija	111	227,6	15,71		645,2	618,9
1207-2	9:20					107	219,4	15,61	610,4				
1207-3	9:35					104	213,2	15,68	601,1				
1207-1	9:00					Sieros dioksidas (SO <sub>2</sub> ) (A)	0	0,0	15,71	0,0		0,0	
1207-2	9:20					0	0,0	15,61	0,0				
1207-3	9:35					0	0,0	15,68	0,0				

UAB „Ekologinis servisas“

Aplinkos inžinierius  
Aplinkos inžinieriusK. Stankevičius  
M. ŽikasŠie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.  
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.



## UAB „Ekologinis servisas“

Leidimas Nr. 991307

Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel. 8 37 312789, fax. 8 37 313565, el.p. info@ekoservisas.lt  
Aplinkos apsaugos agentūra

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

#### TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O - 167

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2021 – 11 – 19

#### AB „FREDA“ H. ir O. Minkovskių g. kieto kuro katilinė

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Srauto greitis (matavi- mo vietoje), m/s	Nusta- tymo meto- das	Išma- tuota koncen- tracija, mg/Nm <sup>3</sup>	Išma- tuot- as tūrinis debitas, Nm <sup>3</sup> /s	Išmatuo- ta O <sub>2</sub> koncen- tracija, %	Standar- tinė O <sub>2</sub> koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st. O <sub>2</sub> ), mg/Nm <sup>3</sup>	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st. O <sub>2</sub> ), mg/Nm <sup>3</sup>
		Nr.	Pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1208-1	9:00-9:05	018	Vandens šildymo katilas „Kaistra-800“ (800 kW)	114,3	Kietas kuras	Kietosios dalelės (A)	2,2	Svorio metodas. LAND 28- 98/M-08	87,0 84,2 95,4	0,39	15,71	6,0	246,6	249,9
1208-2	9:20-9:25										15,61		234,2	
1208-3	9:35-9:40										15,68		268,9	

UAB „Ekologinis servisas“

Aplinkos inžinierius  
Aplinkos inžinierius

K. Stankevičius  
M. Žikas



Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.  
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.